

УТВЕРЖДЕНО:

Исполняющий обязанности

заведующего

Г.К.Ю. "ДЕТСКИЙ САД № 137

"О. МАКЕЕВКА" ДНР

К.В Дробышевская



## План устранения нарушений

№ п/п	Выявленные нарушения	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Отсутствует (не ведётся) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17.1. ППР в РФ)	16.08.2024 г.	Дробышевская К.В., исполняющий обязанности заведующего	Выполнено
2	Допускается использование нестандартных (самодельных) электрических удлинителей, электронагревательных приборов, аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания (п. 35 п.п. «д» ППР в РФ)	16.08.2024 г.	Дробышевская К.В., исполняющий обязанности заведующего	Выполнено
3	Огнетушители, находящиеся в коридорах и помещениях, не размещены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. п. 409 ППР в РФ)	до 28.08.2024 г.	Дробышевская К.В., исполняющий обязанности заведующего	
4	Допускаются к работе на объекте защиты лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. (п. 3 ППР в РФ)	до 01.10.2024 г.	Дробышевская К.В., исполняющий обязанности заведующего	Согласно графика учебного центра

5	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР в РФ)	до 23.08.2024 г.		
6	Не обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям, через эвакуационные выходы (п. 2 ч. 2 ст. 53 № 123-ФЗ)	до 23.08.2024 г.	Дробышевская К.В., исполняющий обязанности заведующего	