



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
(Главное управление МЧС России  
по Донецкой Народной Республике)  
управление надзорной деятельности и  
профилактической работы  
отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы Горняцкого района  
г. Макеевки

ул. Сахалинская, б/н, г. Макеевка, 286124  
Телефон: +7(8563)22-45-40 Факс: +7(8563)22-45-40  
E-mail: gpn\_mak\_gor@80.mchs.gov.ru

15.08.2024 № 649

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Об информировании

Сообщаем Вам, что 12.07.2024 в отношении ГКДОУ «Детский сад №137 г.о. Макеевка» инспекторским составом отделения НД и ПР Горняцкого района г. Макеевки отдела НД и ПР г.о. Макеевка УНД и ПР ГУ МЧС России по ДНР (далее – Отделение) проведен профилактический визит, в ходе которого были выявлены нарушения требований пожарной безопасности режимного характера, а именно:

1. Отсутствует (не ведётся) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17.1. ППР в РФ);
2. Допускается использование нестандартных (самодельных) электрических удлинителей, электронагревательных приборов, аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания (п. 35 п.п. «д») ППР в РФ);
3. Огнетушители, находящиеся в коридорах и помещениях, не размещены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. п. 409 ППР в РФ
4. Допускаются к работе на объекте защиты лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. (п. 3 ППР в РФ);
5. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР в РФ);
6. Не обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям, через эвакуационные выходы (п. 2 ч. 2 ст. 53 № 123-ФЗ);

В связи с имеющимися нарушениями, в соответствии с частью 4 статьи 45 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в отношении подведомственного Вам объекта будет инициировано проведение контрольного (надзорного) мероприятия в органах прокуратуры.

Учитывая вышеизложенное, с целью приведения объекта в пожаробезопасное состояние, рекомендуем Вам устранить имеющиеся нарушения до начала нового 2024-2025 учебного года.

Кроме того, просим Вас предоставить гарантийное письмо об устранении нарушений и План устранения нарушений с конкретными сроками и исполнителями. В случае невозможности устранения нарушения до начала учебного года, сроки устранения просим указывать обоснованно.

Заведующей ГКДОУ  
"Детский сад № 137 Г. О. Макеевка"  
ДНР  
Дробышевской К.В.

О результатах рассмотрения письма просим Вас проинформировать Отделение НД и  
ПР Горняцкого района г. Макеевки отдела НД и ПР г.о. Макеевка УНД и ПР ГУ МЧС России  
по ДНР по адресу: г. Макеевка, ул. Сахалинская, б/н, либо на электронный адрес:  
grn\_mak\_gor@80.mchs.gov.ru.

Начальник отделения надзорной деятельности и  
профилактической работы Горняцкого района  
г. Макеевки отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы городского  
округа Макеевки управления надзорной  
деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по  
Донецкой Народной Республике  
майор внутренней службы



П.С. Штарк